

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ»**

**Инструкция общеобъектовая
о мерах пожарной безопасности
в ГБУ ГППЦ ДОНМ**

ИПБ-03-2021

**г. Москва
2021г.**

СОГЛАСОВАНОПредседатель
профсоюзного комитета
_____ **М.А. Попова**
«16» 08 2021г.**УТВЕРЖДАЮ**Директор
ГБУ ГППЦ ДОНМ
_____ **Л.Е. Олтаржевская**
«17» 08 2021г.

**Инструкция общеобъектовая
о мерах пожарной безопасности
в ГБУ ГППЦ ДОНМ**

ИПБ-03-2021

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» и устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях, в административных, учебных, технических и других помещениях ГБУ ГППЦ ДОНМ. Данная Инструкция является обязательным для исполнения всеми работниками организации. Нарушение, (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Инструкция общеобъектовая о мерах пожарной безопасности в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Городской психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы» (далее - ГБУ ГППЦ ДОНМ) содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения должностных лиц и работников ГБУ ГППЦ ДОНМ, порядок организации работы по содержанию территорий, зданий, помещений учреждения в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Общее руководство мероприятиями пожарной безопасности осуществляет директор учреждения через начальников отделов и старших методистов территориальных отделений, с помощью специалистов отдела безопасности и эксплуатации зданий.

Все работники учреждения обязаны соблюдать соответствующие требования руководящих документов по пожарной безопасности и нести персональную ответственность за их выполнение.

1.3. Лица, принимаемые на работу, допускаются к ее выполнению только после проведения вводного противопожарного инструктажа при приеме и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.4. Организация мероприятий по противопожарному режиму в ГБУ ГППЦ ДОНМ возлагается на отдел безопасности и эксплуатации зданий.

2. Обеспечение учреждения первичными средствами пожаротушения

2.1. Каждое территориальное отделение обеспечивается огнетушителями по нормам согласно требованиям, утвержденными Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», которые должны иметь соответствующие сертификаты.

Контроль за состоянием огнетушителей, техническим обслуживанием и ведением соответствующих журналов возлагается на старших методистов территориальных отделений.

2.2. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.

2.3. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее двух ручных огнетушителей.

2.4. Помещения с вычислительной техникой оборудуются углекислотными огнетушителями.

2.5. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества огнетушителей.

2.6. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров.

2.7. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.

2.8. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.

2.9. Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для опломбирования огнетушителей, произведенных заводом-изготовителем.

Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используются для опломбирования огнетушителей после проведения регламентных работ специализированными организациями.

2.10. Обеспечение территориальных отделений огнетушителями возложено на начальника отдела безопасности и эксплуатации зданий. За состояние и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверок, а также своевременную перезарядку ответственность несут старшие методисты территориальных отделений.

2.11. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале.

2.12. В зимнее время (при температуре ниже + 1°C) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

2.13. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений, закрепив на высоте не более 1,5 метра (не мешающие свободному проходу), либо установив в подставках под огнетушитель.

3. Требования пожарной безопасности к территории, сооружениям и помещениям

3.1. Содержание территории

3.1.1 В соответствии с Федеральным Законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 26.04.2016) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака», приказом Департамента образования и науки города Москвы от 26.04.2007г. № 275 «О запрещении курения в помещениях и на территории государственных образовательных учреждений системы дошкольного образования г. Москвы» запрещается курение в помещениях и на территории учреждения.

3.1.2. Запрещается использовать противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями под складирование материалов и оборудования, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

3.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега и льда. О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

3.1.4. Запрещается располагать временные строения и оборудование на территории организации без согласования с владельцем здания, службами эксплуатации и охраны.

3.1.5. Запрещается сжигание мусора и отходов на территориях объектов организации.

3.1.6. У гидрантов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояния до водоисточника.

3.2. Содержание зданий и помещений

3.2.1. В зданиях ГБУ ГППЦ ДОНМ необходимо наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре и телефонной связи для осуществления вызова пожарной команды.

3.2.2. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях учреждения категорически запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы на определенных участках. Необходимо организовать осмотр территории и зданий учреждения, провести соответствующую разъяснительную работу с сотрудниками о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

3.2.3. В зданиях и помещениях ГБУ ГППЦ ДОНМ запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

д) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

з) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи и другие горючие материалы;

и) устраивать в складских помещениях зданий антресоли и другие встроенные помещения из горючих материалов;

к) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

3.2.4. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий должны содержаться в исправном состоянии. Их проверка организует

не реже 1 раза в 5 лет проведением эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ.

3.2.5. В случае проведения мероприятий с массовым пребыванием людей (представления и др.) в ГБУ ГППЦ ДОНМ проводится:

- а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- б) организуется дежурство ответственных лиц на время проведения мероприятия в местах массового пребывания людей.

3.2.6. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах.

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

3.2.7. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях ГБУ ГППЦ ДОНМ запрещается:

- а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

3.2.8. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов старший методист территориального отделения обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

3.2.9. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

3.2.10. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3.2.11. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов в ГБУ ГППЦ ДОНМ запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

3.2.12. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования необходимо следить за обеспечением наличия проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

3.2.13. Всем сотрудникам ГБУ ГППЦ ДОНМ запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3.2.14. Работникам ГБУ ГППЦ ДОНМ запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

д) размещать (складировать) в электрощитовых какие-либо вещества и материалы;

ж) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

3.2.15. Старший методист территориального отделения обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

3.2.16. Работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов проводятся специализированной организацией под контролем старших методистов территориальных отделений не реже 1 раза в год с составлением соответствующих актов.

3.2.17. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается.

3.2.18. Проверка исправности внутреннего противопожарного водопровода проводится обслуживающей организацией не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов под контролем администрации территориальных отделений.

3.2.19. Старший методист территориального отделения ГБУ ГППЦ ДОНМ обязан контролировать укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями и контролировать перекатку пожарных рукавов обслуживающей организацией не реже одного раза в год.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.

Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

Контроль за исполнением мероприятий по обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода возлагается на старшего методиста территориального отделения.

3.2.20. Автоматическая система противопожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ), системы передачи сообщений о пожаре в ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве (РСПИ «Стрелец-Мониторинг») объекта должны находиться в исправном состоянии, проверка их работоспособности должна регулярно проводиться обслуживающей специализированной организацией с оформлением соответствующего акта проверки.

Контроль за проведением данных мероприятий возлагается на старших методистов территориальных отделений ГБУ ГППЦ ДОНМ.

3.2.21. Для всех складских помещений ГБУ ГППЦ ДОНМ должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые обозначаются на дверях помещений.

3.2.22. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не

допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

3.2.23. Во всех помещениях должны быть вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности, таблички с указанием ответственного за обеспечение пожарной безопасности и номера телефона пожарной охраны.

3.2.24. Все помещения ГБУ ГППЦ ДОНМ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности и оборудованы знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».

3.2.25. На этажах зданий ГБУ ГППЦ ДОНМ должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации посетителей и сотрудников, а также материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствий.

3.2.26. В зданиях и помещениях ГБУ ГППЦ ДОНМ запрещается:

- хранение и применение, кроме как в специально оборудованных для этих целей помещениях, легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов;
- использовать венткамеры и другие технические помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов;
- проводить перепланировки помещений, изменения их функционального назначения без разработки и согласования соответствующей документации;
- проводить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и ходов, в результате которой ухудшаются условия эвакуации людей и ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные проходы и выходы;
- использовать бытовые электронагревательные приборы (электрочайники, электрокипятильники и т.д.);
- устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- курить в помещениях и сооружениях;
- хранить и применять легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости более сменной потребности в специально оборудованных для этих целей местах;
- присутствовать посторонним лицам на месте проведения пожароопасных работ;
- проводить сварочные, огневые и другие пожароопасные работы без проведения комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и письменного разрешения (наряда-допуска).

4.Порядок действий работников при пожаре

4.1. Каждый **работник ГБУ ГППЦ ДОНМ** при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запахов гари и т.д.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- прекратить все работы;
- принять меры по эвакуации людей (в первую очередь воспитанников) из опасной зоны и оказанию первой помощи пострадавшим;
- проинформировать руководителя подразделения (старшего методиста территориального отделения);
- до прибытия пожарной команды приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения и принять меры к эвакуации материальных ценностей.

4.2. **Старший методист территориального отделения ГБУ ГППЦ ДОНМ** (исполняющий обязанности старшего методиста), по прибытию к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и начальнику отдела безопасности и эксплуатации зданий;
- в случае угрозы жизни работников и воспитанников немедленно организовать их эвакуацию, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматической системы противопожарной защиты при ее наличии;
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключение системы противопожарной защиты);
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и указать кратчайший маршрут к месту загорания, нахождение ближайшего гидранта, водоема для забора воды;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию материальных ценностей из зоны пожара.

РАЗРАБОТАЛ:


Специалист по безопасности



С.А. Селезнев

СОГЛАСОВАНО:

Специалист по охране труда



В.Б. Корнев

Начальник отдела кадров



И.В. Белоусова






ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

РАБОТА С ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

01

ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И ПРАВИЛА РАБОТЫ С НИМИ




1. Направить сопло (раструб, ствол-насадку) на очаг пожара
2. Сорвать пломбу и выдернуть чеку
3. Нажать на рычаг
4. Приступить к тушению пожара

Тушите электроустановки до 1000 В
порошковым или углекислотным
огнетушителем

Направляя струю заряда на
ближайший край очага, углубляясь
постепенно, по мере тушения



ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН

Предназначен для тушения пожаров и загораний веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей



Подтекание крана
НЕДОПУСТИМО!

Ствол, рукав и кран
должны быть
постоянно
соединены



1. Открыть шкаф
2. Взять ствол и раскатать рукав



3. Открыть кран, нажать кнопку насоса-повысителя (если он имеется)



4. Приступить к тушению пожара



При пожаре и чрезвычайной ситуации звонить 01